




Planausschnitt Flurstück 1878/34
M. 1 : 500 verkleinert



Legende

- Brunnen VI (neu errichtet)
- Vorgeschlagenes Wasserschutzgebiet für Brunnen VI, Fassungsbereich (Zone I)

aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten und der Nutzungsstruktur wird auf die Ausweisung einer Engem Schutzzone (Zone II) verzichtet (s. DVGW, Technische Regel Arbeitsblatt W101, Dez. 2004)

- Vorgeschlagenes Wasserschutzgebiet für Brunnen VI, Weitere Schutzzone (Zone II)
- Bestehendes Wasserschutzgebiet für Brunnen I bis V, Zone III
- Waldwege innerhalb des Flurstücks 1878, Gem. Mittelnruch, in der Flurkarte nicht verzeichnet, als Orientierung für den Verlauf der vorgeschlagenen Wasserschutzgebietsgrenzen

Kartengrundlage: Bayerisches Landesvermessungsamt, Flurkarten Nr. NW III/31 und NW IV/31, beide M 1 : 5.000

Boden und Wasser	entw.: Dr. J. Schaar
Büro für Hydrogeologie, angewandte Geologie und Wasserwirtschaft Dipl.-Geod. Hubert K. März/Martin-Georg Dr. J. Schaar Untermeulenb. St.-Alteisen-Straße 11, 86951 Aichach Telefon (08231) 7224 Fax 51104	gez.: Dr. J. Schaar gepr.: Dr. J. Schaar

Vorhaben	Unterlagen und Vorschlag zur Bemessung des Wasserschutzgebiets für den Brunnen VI	Abmessungen
-----------------	---	-------------

Auftraggeber	Zweckverband Stauden-Wasserversorgung Reichenrathen, Waldstraße 4 86868 Mittelnruch	Maststab 1:5.000 verkleinert
---------------------	---	------------------------------------

Lageplan	(Wasserschutzgebiets-Schutzzenenbemessung)	Aichach, den 14.12.2005 <i>J. Schaar</i>
-----------------	--	---